

**Wszyscy,
którzy pobrali SIWZ**

Dotyczy przetargu nieograniczonego p.n.: **Wykonanie nowej elewacji Budynków B i C Centrum Technologii Audiowizualnych wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej.**

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

Pytanie nr 1.

W Programie Konserwatorskim jako drewno, z którego są istniejące okna jako drewno sosnowe. Czy nowe okna, drzwi zewnętrzne oraz nowe parapety zewnętrzne mają być wykonane z drewna sosnowego?

Odpowiedź.

Tak z drewna sosnowego.

Pytanie nr 2.

Przy współczynniku przenikalności cieplnej jaki wskazany jest w Projekcie, czyli 1,3 dla całego okna, nie jest niezbędne zastosowanie zespolenia trzyszybowego.

Jeżeli Zamawiający wymaga osiągnięcia współczynnika na poziomie 1,3 W/m²K proponujemy zastosowanie profilu grubości 68 mm z pakietem szybowym 4x16x4 mm.

Czy Zamawiający zaakceptuje proponowane przez nas rozwiązanie?

Odpowiedź.

Zamawiający nie zgadza się na pakiety dwuszybowe. Pakiety muszą być trójszybowe. Zamawiający musi mieć pewność, że okna zapewnią odpowiednią temperaturę w pomieszczeniach. Ponadto profil okienny musi być dopasowany do kształtu istniejącej stolarki w budynku A CeTA.

Pytanie nr 3.

Ponadto są rozbieżności w ilościach pomiędzy Zestawieniem Stolarki, a Przedmiarami:

- okno typu 021 – w ZS są 2 szt., w Przedmiarze Etap I – 1szt. (poz. 24),
- okno typu 010 – w ZS jest 5 szt., w Przedmiarze Etap I – nie zostały ujęte,
- okno typu 011 – w ZS są 2 szt., w Przedmiarze Etap I – nie zostały ujęte.

Odpowiedź.

Okno typu 021 – w przedmiarze popełniono błąd – winny być dwie sztuki

Okna typu 010 oraz 011 zostały ujęte w przedmiarze do etapu II

Pytanie nr 4.

Według wskazań nowe okna mają być wyposażone w nawiewniki. Proszę o wskazanie typu nawiewnika (np. ciśnieniowy) oraz ich ilości (np. 1 na 1 okno).

Odpowiedź.

Nawiewnik jeden na jedno okno. Nawiewniki ciśnieniowe.

Pytanie nr 5.

Kolor nowej stolarki z drewna i PCV to NCS S0510Y. Jako Oferent informujemy, że nie ma możliwości wykonania okien PCV w kolorze wymaganym przez Zamawiającego. Czy Zamawiający wymaga, aby okna drewniane pomalowane były obustronnie w kolorze j.w.?

Odpowiedź.

Okna drewniane mają być pomalowane obustronnie zgodnie z kolorem wskazanym w projekcie. Natomiast okna z PCV mają być pomalowane w kolorze najbardziej zbliżonym do koloru NCS S0510Y z palety barw dowolnego producenta. Zamawiający wymaga ponadto, aby przed ostatecznym wyborem koloru okien z PCV wykonawca dostarczył kilka próbek odcienia koloru w celu jego ostatecznego dopasowania do koloru okien drewnianych i uzgodnienia go z zamawiającym i projektantem.

Pytanie nr 6.

Nie ma zapisów dotyczących dołączenia kosztorysu do oferty. Czy Zamawiający chce, aby kosztorys był

dołączony do Formularza ofertowego? Jeżeli tak, proszę o wskazanie formy w jakiej ma być on dołączony (np. uproszczony).

Odpowiedź.

W związku z tym, iż umowa na przedmiotowe zadanie będzie umową ryczałtową, Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty kosztorysów ofertowych. Do oferty Wykonawca winien złożyć Zestawienie kosztów zadania – zał. nr 2 do SIWZ.


Jednocześnie, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj:

- w Opisie przedmiotu zamówienia, dopisuje się pkt. 9 o treści „Przy określaniu Etapów na cele interpretacji SIWZ oraz treści umowy – wiążące jest określenie etapów zawarte w Opisie Przedmiotu Zamówienia, a nie oznaczenie zawarte w treści nagłówków/oznaczeń przedmiarów robót”.

- ulega zmianie Zestawienie kosztów zadania – zał. Nr 2 do SIWZ (nowa treść w załączeniu);

- ulega zmianie Wzór umowy – zał. Nr 8 do SIWZ (nowa treść w załączeniu);

W związku z udzielonymi odpowiedziami oraz zmianami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający nie zmienia termin składania ofert.

Dyrektor

dr Robert Banasiak

CeTA
Centrum Technologii Audiowizualnych
ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław
tel. 71 348 10 61
NIP 896-000-56-38
(...)